

TEST REPORT

...

성적서번호 : M255-25-01833(K)

쪽 번호 : 1/12

1. 의뢰인

기관명 : 주식회사 수정유리

주소 : 경기도 포천시 파산면 금현경제로 1 길 15-4

2. 시험대상품목 또는 물질, 시료명 : FIREMEISTER-8T FIX 창세트

3. 시험기간 : 2025. 05. 16 ~ 2025. 06. 05

4. 시험장소 : ■ 고정시험실

■ 현장시험

(주소: 충북 청주시 청원구 오창읍 양청 3 길 43)

5. 시험방법 : 다음장 참조

6. 시험결과 : 다음장 참조

확 인	작성자	승인자
	성명 : 이진	직위 : 기술책임자 성명 : 이도협

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation)

상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

2025 년 6 월 5 일

한국인정기구 인정 FITI 시험연구원장 (인)

※ 문서 확인 번호 : MYEN-PK9H-S2D3 ※

홈페이지에 접속 후 "성적서확인"메뉴에서 문서 확인 번호를 통해 위 변조 여부를 확인할 수 있습니다.

FITI-P014-01(Rev.1)



성적서번호 : M255-25-01833(K)
쪽 번 호 : 2/12

■ 내화시험 (KSF 2845 : 2013 7.1 항 b), c))

시험항목	성능기준	시험 결과	비 고
		시험체 #1	
비차열성 70 min (차염성)	시험 중 발생하는 개구부에 6 mm 균열게이지가 시험체를 관통하여 150 mm 이상 이동하지 않을 것	관통되지 않음	
	시험 중 발생하는 개구부에 직경 25 mm 균열 게이지가 시험체를 관통하지 않을 것	관통되지 않음	
	시험 중 비가열면에 10초 이상 지속되는 화염 발생이 없을 것	발생되지 않음	

※ 시험체의 구성 및 재질 (의뢰자 제시) : 다음페이지 참고